

電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	R71921
型 式	CCN8TLP	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2016年8月4日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 品 番 号	
出 力	1.5 kW	定 格 電 流 (A)	4.8	6.2	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 (kPa)	1.13	1.62	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	200 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	38.0	36.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	89.0	93.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

—備考— プレミアム効率モータ (IE3)

60Hz地域においてご使用になる場合には使用限定があります。定格電流値を超えない範囲でご使用ください。

