

集塵機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	P70101
型 式	DET75e	周 波 数 (H z)	50	60	年 月 日	2012年8月23日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)		3300	製 品 番 号	
出 力	0.75 kW	定 格 電 流 (A)	-	3.5	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 kPa	-	1.96	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	125 mmφ	最 大 風 量 m ³ /min	-	16.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 d B (A)	-	68.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

