

電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	R31021
型 式	NK2L	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2015年8月17日
電 源	1φ × 100V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 品 番 号	
出 力	0.045 kW	定 格 電 流 (A)	1.2	1.0	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 压 (kPa)	0.41	0.60	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	55 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	2.0	2.3	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	58.5	60.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

—備考—

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

