

集塵機性能試験成績表



規 定 項 目						管 理 番 号	P72351
型 式	SET75e	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2020年7月30日	
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	-	製 品 番 号		
出 力	0.75 kW	定 格 電 流 (A)	2.7	-	規 格 ・ 条 件		
極 数	2 P	最 大 静 压 (kPa)	2.02	-	JIS B 8330 ピト一管		
測 定 管	125 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	9.0	-	JIS B 8346 普通騒音計		
気 温	20 °C	騒 音 (dB (A))	64.0	-	装置前面 距離1m 高さ1m		

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

