

電動送風機性能試験成績表



規 定 項 目					管 理 番 号	R71001
型 式	VGN6TP	周 波 数 (Hz)	50	60	年 月 日	2013年10月31日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300	製 品 番 号	
出 力	0.75 kW	定 格 電 流 (A)	2.7	3.9	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 (kPa)	0.88	1.27	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	150 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	24.0	29.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	84.0	88.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

一備考一

プレミアム効率モータ (IE3)

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

