

# 集塵機性能試験成績表



規定項目					管理番号	P57121
型式	YES40VDB	周波数 (Hz)	50	60	年月日	2024年5月8日
電源	3φ × 200V	回転数 (min <sup>-1</sup> )	2850	3300	製品番号	
出力	0.4 kW	定格電流 (A)	1.5	1.6	規格・条件	
極数	2 P	最大静圧 (kPa)	1.05	1.48	JIS B 8330 ピトー管	
測定管	100 mmφ	最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	7.3	8.5	JIS B 8346 普通騒音計	
気温	20 °C	騒音 (dB(A))	63.5	67.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

性能曲線

20 °C 換算値

