


集塵機性能試験成績表



| | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------------------|------|----|------------------|-----------|
| 規 定 項 目 | | | | | 管 理 番 号 | P73201 |
| 型 式 | YES75eVCD-P | 周 波 数 (H z) | 50 | 60 | 年 月 日 | 2016年8月9日 |
| 電 源 | 3φ × 200V | 回 転 数 (min ⁻¹) | 2850 | - | 製 品 番 号 | |
| 出 力 | 0.75 kW | 定 格 電 流 (A) | 3.6 | - | 規 格 ・ 条 件 | |
| 極 数 | 2 P | 最 大 静 圧 kPa | 1.81 | - | JIS B 8330 ピトー管 | |
| 測 定 管 | 125 mmφ | 最 大 風 量 m ³ /min | 16.0 | - | JIS B 8346 普通騒音計 | |
| 気 温 | 20 °C | 騒 音 d B (A) | 69.0 | - | 装置前面 距離1m 高さ1m | |

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

