

# 電動送風機性能試験成績表




| 規 定 項 目 |           |                               |      |      |  | 管 理 番 号          | R10151     |
|---------|-----------|-------------------------------|------|------|--|------------------|------------|
| 型 式     | 2S        | 周 波 数 (Hz)                    | 50   | 60   |  | 年 月 日            | 2022年7月12日 |
| 電 源     | 1φ × 100V | 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )    | 2850 | 3300 |  | 製 品 番 号          |            |
| 出 力     | 47 W      | 定 格 電 流 (A)                   | 0.90 | 0.90 |  | 規格・条件            |            |
| 極 数     | 2 P       | 最 大 静 圧 (kPa)                 | 0.27 | 0.39 |  | JIS B 8330 ピトー管  |            |
| 測 定 管   | 55 mmφ    | 最 大 風 量 (m <sup>3</sup> /min) | 2.2  | 2.6  |  | JIS B 8346 普通騒音計 |            |
| 気 温     | 20 °C     | 騒 音 (dB(A))                   | 62.0 | 66.0 |  | 装置前面 距離1m 高さ1m   |            |

－備考－

スチール羽根仕様

## 性 能 曲 線

20 °C 換 算 値



淀川電機製作所