


集塵機性能試験成績表



規 定 項 目					管 理 番 号	P76521
型 式	PET150P-TEC	周 波 数 (H z)	50	60	年 月 日	2017年4月14日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	-	製 品 番 号	
出 力	1.5 kW	定 格 電 流 (A)	6.4	-	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 (kPa)	2.35	-	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	150 mmφ	最 大 風 量 (m ³ / min)	24.0	-	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (d B (A))	69.0	-	装置前面 距離1m 高さ1m	

—備考—
 プレミアム効率モータ (IE3)

