

# 集塵機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目					管 理 番 号	P76701
型 式	PET370P	周 波 数 ( H z )	50	60	年 月 日	2016年8月4日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 ( min <sup>-1</sup> )		3490	製 品 番 号	
出 力	3.7 kW	定 格 電 流 ( A )	-	13.2	規 格 ・ 条 件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 ( kPa )	-	3.43	JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	200 mmφ	最 大 風 量 ( m <sup>3</sup> / min )	-	50.0	JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 ( d B ( A ) )	-	73.0	装置前面 距離1m 高さ1m	

—備考—  
 プレミアム効率モータ (IE3)

性 能 曲 線 20 °C 換 算 値

