

# 集塵機性能試験成績表



| 規 定 項 目 |            |                             |      |      | 管 理 番 号          | P16101     |
|---------|------------|-----------------------------|------|------|------------------|------------|
| 型 式     | SET400A-SV | 周 波 数 (H z)                 | 50   | 60   | 年 月 日            | 2021年7月28日 |
| 電 源     | 1φ × 100V  | 回 転 数 (min <sup>-1</sup> )  | 2850 | 3300 | 製 品 番 号          |            |
| 出 力     | 0.4 kW     | 定 格 電 流 (A)                 | 3.5  | 3.9  | 規 格 ・ 条 件        |            |
| 極 数     | 2 P        | 最 大 静 圧 kPa                 | 1.18 | 1.67 | JIS B 8330 ピトー管  |            |
| 測 定 管   | 100 mmφ    | 最 大 風 量 m <sup>3</sup> /min | 5.2  | 6.3  | JIS B 8346 普通騒音計 |            |
| 気 温     | 20 °C      | 騒 音 d B (A)                 | 70.0 | 72.0 | 装置前面 距離1m 高さ1m   |            |

性 能 曲 線

20 °C 換 算 値

